

EB EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**Pagal ES reglamentą Nr. 305/2011 dėl statybos produktų**

1. Unikalus produkto identifikavimo kodas (-ai): MCP1, MCP2, MCP3, MCP4
2. Tipa numeris (-iai)
- MCP1A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]IS
 - MCP1B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]IS
 - MCP2A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]IS
 - MCP2B-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]IS
 - MCP3A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]IS
 - MCP4A-R[abc][d][e]-[fghi]-[jk]IS
- Kur:
- [abc] žymi elektros sistemos konfigūraciją
 - [d] žymi montavimo tipą: S = paviršinis; F = įleidžiamasis; P = rėmelyje
 - [e] žymi elemento tipą: F = lankstus; G = stiklinis
 - [fghi] yra kliento nuoroda
 - [jk] žymi kitą informaciją; IS reiškia „saugusis“; C žymi dangtelį su vyriais
- Patvirtinti priedai:
- SR Paviršinio montavimo dėžutė
 - SR1T Paviršinio montavimo dėžutė su 1 gnybtu
 - SR2T Paviršinio montavimo dėžutė su 2 gnybtais
 - SR3T Paviršinio montavimo dėžutė su 3 gnybtais
 - SR4T Paviršinio montavimo dėžutė su 4 gnybtais
 - ETT Europinis gnybtų dėklas ETT1, 2 ir 3
 - M 141W Tarpinė detalė
- PTR PTR, PTRE, PTR2T, PTR2TE, PTR3T, PTR3TE
- Aprašymas: Gaisro signalizavimo įrenginiai: ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai
3. Paskirtis: Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, įrengtos pastatuose ir aplink juos
4. Gamintojas: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Jungtinė Karalystė
5. Prekiaujanti įmonė: KAC Alarm Company
KAC House
Thornhill Road
North Moons Moat
Redditch
B98 9ND
Jungtinė Karalystė
6. Vertinimo sistema: 1 sistema
7. Notifikuotoji įmonė: BRE Global Ltd
Notifikuotosios įmonės numeris: 0832
EB sertifikato numeris (-iai): MCP1A – 0832-CPR-F1701
MCP1B – 0832-CPR-F1703
MCP2A – 0832-CPR-F1705
MCP2B – 0832-CPR-F1707
MCP3A – 0832-CPR-F1709

8. Europos techninio vertinimo nuoroda:
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Netaikoma

EN 54-11. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai		
Punktas	Esminė charakteristika	Eksploatacinė savybė
4.1	Reikalavimų atitiktis	Atitinka
4.2	Žymėjimas ir duomenys	Atitinka
4.3	Dužus elementas	Atitinka
4.4	Signalizacijos būklės indikatoriai	Atitinka
4.5	Nustatymo iš naujo priemonė	Atitinka
4.6	Bandymo priemonė	Atitinka
4.7	Konstrukcija ir dizainas	Atitinka – A tipas
4.8	Papildomi reikalavimai, keliami programine įranga kontroliuojamiems ranka valdomiems pavojaus signalizavimo įtaisams	Atitinka
5.1	Bendrieji reikalavimai	Atitinka
5.2	Darbinis veiksmingumas	Atitinka
5.3	Funkcija	Atitinka
5.4	Bandymo priemonė	Atitinka
5.5	Patikimumas	Atitinka
5.6	Tiekimo įvairovė	Atitinka
5.7	Sausasis kaitinimas (darbinis)	Atitinka
5.8	Sausasis kaitinimas (atsparumas)	Atitinka
5.9	Šaltis (darbinis)	Atitinka
5.10	Ciklinis drėgnasis kaitinimas (darbinis)	Atitinka
5.11	Ciklinis drėgnasis kaitinimas (atsparumas)	Atitinka
5.12	Pastovusis drėgnasis kaitinimas (atsparumas)	Atitinka
5.13	Sieros dioksido (SO ₂) korozija (atsparumas)	Atitinka
5.14	Smūgiai (darbiniai)	Atitinka
5.15	Poveikis (darbinis)	Atitinka
5.16	Sinusoidinė vibracija (darbinė)	Atitinka
5.17	Sinusoidinė vibracija (atsparumas)	Atitinka
5.18	Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) (darbinis)	Atitinka
5.19	Korpuso apsauga	Atitinka

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruotas vertes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

„KAC Alarm Company Ltd“ vardu pasirašė:



Vardas ir pavardė: Russull Mcnamara
Pareigos: Gamyklos vadovas
Išdavimo data ir vieta: Redditch, 2017 m. gruodžio 7 d.